

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2015 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
I квартал							
КВЛ-10 кВ ф.15 ПС "Городская-3"	ул.Ташкентская/ ул. Парадная	28.01.2015 г. 14:45	28.01.2015 г. 19:38	Обрыв пролета ВЛ между опорами 1501/103 - 1501/104 сторонней организацией	Восстановили провода в пролете	28.01.2015 г. 19:38	3987
КЛ-6 кВ ф.38 ПС "Центральная-2"	ул. Венцека	29.01.2015 г. 08:08	29.01.2015 г. 14:20	Повреждение 2 КЛ-6 кВ сторонней организацией	КЛ восстановлены	29.01.2015 г. 14:20	3120
ВЛ-6 кВ ПС "НС-6" ф.1	дачи вдоль Черновского водохранилища	02.02.2015 г. 12:28	02.02.2015 г. 16:39	Причина аварийного отключения неизвестна		02.02.2014 г. 16:39	2777
КВЛ-10 кВ ф.15 ПС "Городская-3"	ул.Ташкентская/ ул. Парадная	03.02.2015 г. 23:45	04.02.2015 г. 17:35	нарушение изоляции провода на опоре 1516	Восстановили провод	04.02.2014 г. 17:35	14535
КВЛ-6 кВ ф.30 ПС "Озерная"	п. Сорокины Хутора	11.02.2015 г. 01:30	11.02.2015 г. 03:00	Физический износ КВЛ	Произвели переключения	11.02.2015 г. 03:00	934
КЛ-10 кВ яч.5, яч.8 РП-317 (23)	ул.А.Матросова/Ново-Вокзальный тупик/ул.Калинина/ул.Свободы	06.03.2015 г. 03:40	06.03.2015 г. 06:10	Отключение от "ТО" ф.54 ПС "Городская-2", ф.30 ПС "Городская-2" на повреждении	Отключение в сетях ЗАО "СГЭС"	06.03.2015 г. 06:10	1038

КЛ-10 кВ яч.22, яч.25 РП-317 (23)	ул.А.Матросова/ул.Вольс кая/ул.Калинина/ ул.Свободы	06.03.2015 г. 03:40	06.03.2015 г. 06:10	Отключение от "ТО" ф.54 ПС "Городская- 2", ф.30 ПС "Городская-2" на повреждении	Отключение в сетях ЗАО "СГЭС"	06.03.2015 г. 06:10	4360
КВЛ-10 кВ ф.15 ПС "Городская-3"	ул.Ташкентская/ ул. Парадная	12.03.2015 г. 11:45	12.03.2015 г. 17:00	Обрыв пролета ВЛ между опорами 1501/105 - 1501/106 сторонней организацией	Восстановили провода в пролете	28.01.2015 г. 19:38	4360
ВЛ-6 кВ ПС "НС-6" ф.1	дачи вдоль Черновского водохранилища	13.03.2015 г. 12:40	13.03.2015 г. 21:40	Механическое повреждение опоры №102 автомобилем, принадлежащим частному лицу	Монтаж новой опоры	13.03.2015 г. 21:40	5980
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	16.03.2015 г. 09:50	16.03.2015 г. 11:55	Упала ветка на провода	Убрали ветку	16.03.2015 г. 11:55	338
Всего аварий:	10			Итого недоотпуск эл. энергии:			41429