

**Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2017 г.**

| <b>Объект электросетевого хозяйства</b> | <b>Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"</b> | <b>Дата внепланового отключения</b> | <b>Восстановление электроснабжения абонентов</b> | <b>Причина аварийного отключения</b>  | <b>Мероприятия по устранению причин аварийного отключения</b>  | <b>Дата включения в работу</b> | <b>Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)</b> |
|---|--|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
| <b>4 квартал</b>                        |  |                                     |  |   |  |                                |  |
| КЛ-10 кВ ф-51 ПС "Городская-3"          | ул. Демократическая  | 02.10.2017 г.<br>13:26              | 02.10.2017 г.<br>18:35                           | Повреждение КЛ-10 кВ сторонними лицами  | Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ                           | 02.10.2017 г.<br>18:35         | 783  |
| КЛ-10 кВ ф-51 ПС "Городская-3"          | ул. Демократическая  | 05.10.2017 г.<br>10:36              | 05.10.2017 г.<br>11:33                           | отключение от ИП (повреждение КЛ-10 кВ сторонними лицами в границах ответственности энергоснабжающей организации) | Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме | 05.10.2017 г.<br>11:33         | 145  |
| КЛ-10 кВ ф-6 ЗРУ-10                     | ул. Демократическая  | 14.10.2017 г.<br>12:25              | 14.10.2017 г.<br>14:25                           | Повреждение КЛ-10 кВ сторонними лицами  | Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ                           | 14.10.2017 г.<br>14:25         | 103  |
| КЛ-6 кВ ф-19 ГПП "СПЗ-4"                | Московское шоссе/<br>ул. Мичурина                            | 14.10.2017 г.<br>16:45              | 14.10.2017 г.<br>18:25                           | отключение от ИП  | Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме | 14.10.2017 г.<br>18:25         | 298  |
| КЛ-10 кВ ф-51 ПС "Городская-3"          | ул. Демократическая  | 20.10.2017 г.<br>02:15              | 20.10.2017 г.<br>04:15                           | отключение от ИП  | Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме | 20.10.2017 г.<br>04:15         | 304  |
| КЛ-10 кВ ф-51 ПС "Городская-3"          | ул. Демократическая  | 06.11.2017 г.<br>12:06              | 06.11.2017 г.<br>13:00                           | отключение от ИП  | Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме | 06.11.2017 г.<br>13:00         | 46   |

|   |                     |                        |                        |   |  |                        |               |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|---|--|------------------------|---------------|
| КЛ-10 кВ ф-6 ЗРУ-10   | ул. Демократическая | 17.11.2017 г.<br>21:05 | 17.11.2017 г.<br>21:30 | физический износ КЛ-<br>10 кВ                 | Восстановлено<br>электроснабжение<br>потребителей по<br>резервной схеме            | 17.11.2017 г.<br>21:30 | 21,5          |
| КЛ-10 кВ ф-5 ПС<br>"Городская-3"                                      | ул. Демократическая | 25.11.2017 г.<br>01:50 | 25.11.2017 г.<br>09:35 | отключение от ИП                              | Восстановлено<br>электроснабжение<br>потребителей по<br>резервной схеме            | 25.11.2017 г.<br>09:35 | 1202          |
| КЛ-10 кВ ф-51 ПС<br>"Городская-3"                                     | ул. Демократическая | 28.11.2017 г.<br>16:30 | 28.11.2017 г.<br>17:25 | отключение от ИП                              | Восстановлено<br>электроснабжение<br>потребителей по<br>резервной схеме            | 28.11.2017 г.<br>17:25 | 142           |
| КЛ-10 кВ ф-5 ПС<br>"Городская-3"                                      | ул. Демократическая | 29.11.2017 г.<br>20:18 | 29.11.2017 г.<br>21:15 | отключение от ИП                              | Восстановлено<br>электроснабжение<br>потребителей по<br>резервной схеме            | 29.11.2017 г.<br>21:15 | 147           |
| КВЛ-10 кВ ф-6 РП-632  | ул. Демократическая | 08.12.2017 г.<br>15:49 | 08.12.2017 г.<br>16:22 | отключение на отпайке<br>абонента ООО "Алдис" | Восстановлено<br>электроснабжение<br>потребителей по<br>резервной схеме            | 08.12.2017 г.<br>16:22 | 90            |
| линейные ответвления<br>ВЛ-6 кВ ф-2, ф-3, ф-8 ПС<br>35/6 кВ "Полевая" | п. Кряж             | 11.12.2017 г.<br>17:30 | 11.12.2017 г.<br>18:15 | отключение от ИП                              | Произведен<br>внеочередной осмотр<br>ВЛ-6 кВ участка ООО<br>"Энерго"               | 11.12.2017 г.<br>18:00 | 150           |
| КВЛ-10 кВ ф-6 РП-632  | ул. Демократическая | 16.12.2017 г.<br>11:35 | 16.12.2017 г.<br>13:30 | отключение на отпайке<br>абонента ООО "Алдис" | на опоре 1543/101/1<br>отключен РЛНД на<br>отпайку ВЛ-10 кВ на<br>КТПн-160 "Алдис" | 16.12.2017 г.<br>13:30 | 100           |
| <b>Всего аварий:</b>  |                     | <b>13</b>              |                        | <b>Итого недоотпуск эл. энергии:</b>          |  |                        | <b>3531,5</b> |