

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2017 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
3 квартал							
КВЛ-6 кВ ф-20 ПС "Озерная"	п. Сорокины Хутора	06.07.2017 г. 10:55	06.07.2017 г. 14:30	Упала ветка на провода	Убрали ветку	06.07.2017 г. 14:30	282,75
КВЛ-6 кВ ф-30 ПС "Озерная"	п. Сорокины Хутора	06.07.2017 г. 17:10	07.07.2017 г. 01:14	Упало дерево на провода	Убрали дерево	07.07.2017 г. 01:14	3988,2
яч.2 РУ-10 кВ ЗРУ-10	ул. Демократическая	09.08.2017 г. 22:05	09.08.2017 г. 23:15	отключение от ИП	Восстановлено электроснабжение потребителей по резервной схеме	09.08.2017 г. 23:15	65
2 КЛ-10 кВ ф-5, ф-6 ЗРУ-10	ул. Демократическая	12.09.2017 г. 09:20	12.09.2017 г. 17:50	Повреждение 2 КЛ-10 кВ сторонними лицами	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	12.09.2017 г. 17:50	1292
Всего аварий:	4			Итого недоотпуск эл. энергии:			5627,95