

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2020 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
3 квартал							
П/с "Выползово" Ф-1	Самарская область, Волжский район, правый берег Волги (между п. Выползово и с. Подгоры).	04.07.2020 г. 01:30	04.07.2020 г. 18:05	Ветровые нагрузки. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Проведен ремонт и испытание ВЛ-6 кВ	04.07.2020 г. 18:05	1841.19
ПС "Полевая" Ф-3	п. Кряж	05.07.2020 г. 04:35	05.07.2020 г. 10:03	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	05.07.2020 г. 10:03	1031.05

П/с "Выползово" Ф-1	Самарская область, Волжский район, правый берег Волги (между п. Выползово и с. Подгоры).	08.07.2020 г. 11:15	08.07.2020 г. 11:55	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Электродуговое повреждение.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	08.07.2020 г. 11:55	73.94
ТП-3401 яч.7,8	ул. Гастелло, 22А	08.07.2020 г. 13:30	08.07.2020 г. 14:30	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	08.07.2020 г. 14:30	74.11
п/с "Центральная" ЗРУ-6 кВ, Ф-38	Самарский р-он, квартал, ограниченный улицами: Венцека, Л. Толстого, Ленинская	09.07.2020 г. 17:34	09.07.2020 г. 18:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КВЛ- 6 кВ	09.07.2020 г. 18:40	493.24
ОАО" СПЗ", ГПП-110/10 кВ Ф.20	Промышленный район: квартал ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново- Вокзальная, ул. Вольская	11.07.2020 г. 17:00	11.07.2020 г. 17:30	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	11.07.2020 г. 17:30	193.84

ТП-6178 яч.8	9 просека 2 линия / 9 Просека 5 линия	14.07.2020 г. 03:00	14.07.2020 г. 04:05	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	14.07.2020 г. 04:05	67.13
П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	14.07.2020 г. 18:45	14.07.2020 г. 19:35	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	14.07.2020 г. 19:35	15.74
ПС "Полевая" Ф-3	п. Кряж	15.07.2020 г. 02:00	15.07.2020 г. 05:05	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	15.07.2020 г. 05:05	581.54
РП-КРП, Ф-КРП-1	Красноглинский район, 23 км, Московского шоссе	17.07.2020 г. 15:41	17.07.2020 г. 19:04	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	17.07.2020 г. 19:04	73.78
П/с "Выползово" Ф-1	Самарская область, Волжский район, правый берег Волги (между п. Выползово и с. Подгоры).	31.07.2020 г. 06:45	31.07.2020 г. 20:30	Ветровые нагрузки. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Проведен ремонт и испытание ВЛ-6 кВ	31.07.2020 г. 20:30	1526.65
П/с "Озерная" Ф-20	п. Сорокины Хутора	31.07.2020 г. 06:55	31.07.2020 г. 12:40	Ветровые нагрузки. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Проведен ремонт и испытание ВЛ-6 кВ	31.07.2020 г. 12:40	3912.80

ПС "НС-6" Ф-1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	31.07.2020 г. 07:05	21.07.2020 г. 15:00	Ветровые нагрузки. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Проведен ремонт и испытание ВЛ-6 кВ	21.07.2020 г. 15:00	2534.94
РП-632, РУ-10 кВ, яч.6	Кировский район, массив Студеный Овраг	04.08.2020 г. 16:30	04.08.2020 г. 18:00	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-10 кВ	04.08.2020 г. 18:00	240.34
ПС "Полевая" Ф-3	п. Кряж	04.08.2020 г. 16:30	04.08.2020 г. 20:48	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	04.08.2020 г. 20:48	811.11
ЗРУ-15 Ф.3 оп.1518/101	ул.Демократическая	05.08.2020 г. 13:35	05.08.2020 г. 14:35	Отключение (повреждение) оборудования потребимтелей электрической энергии. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание ВЛ-10 кВ	05.08.2020 г. 14:35	216.32
ПС "Полевая" Ф-2	п. Кряж	05.08.2020 г. 14:20	05.08.2020 г. 15:08	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	05.08.2020 г. 15:08	46.83

П/с "Озерная" Ф-20	п. Сорокины Хутора	09.08.2020 г. 11:18	09.08.2020 г. 13:12	Ветровые нагрузки. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Проведен ремонт и испытание ВЛ-6 кВ	09.08.2020 г. 13:12	267.43
РП-423 (69) РУ-6 кВ	пос. Нефтемаш, ул. Белорусская	10.08.2020 г. 00:05	10.08.2020 г. 01:15	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	10.08.2020 г. 01:15	145.39
РП-423 (69) РУ-6 кВ, яч.2	пос. Нефтемаш, ул. Белорусская	19.08.2020 г. 09:52	19.08.2020 г. 15:15	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	19.08.2020 г. 15:15	190.61
РП-423 (69) РУ-6 кВ, яч.9	пос. Нефтемаш, ул. Белорусская	19.08.2020 г. 12:20	19.08.2020 г. 15:15	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	19.08.2020 г. 15:15	271.80
П/с "Выползово" Ф-1	Самарская область, Волжский район, правый берег Волги (между п. Выползово и с. Подгоры).	19.08.2020 г. 11:45	19.08.2020 г. 18:45	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание ВЛ-10 кВ	19.08.2020 г. 18:45	777.20

РП-423 (69) РУ-6 кВ, яч.9	пос. Нефтемаш, ул. Белорусская	22.08.2020 г. 17:55	22.08.2020 г. 20:50	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	22.08.2020 г. 20:50	271.80
РП-423 (69) РУ-6 кВ, яч.9	пос. Нефтемаш, ул. Белорусская	27.08.2020 г. 11:05	27.08.2020 г. 12:00	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	27.08.2020 г. 12:00	111.25
РП-630 (24) яч.1	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	27.08.2020 г. 16:00	27.08.2020 г. 18:00	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	27.08.2020 г. 18:00	176.24
ЗРУ-15 Ф.3	ул.Демократическая	28.08.2020 г. 11:50	28.08.2020 г. 14:00	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КВЛ-10 кВ	28.08.2020 г. 14:00	498.87
РП-423 (69) РУ-6 кВ, яч.9	пос. Нефтемаш, ул. Белорусская	30.08.2020 г. 12:50	30.08.2020 г. 13:10	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	30.08.2020 г. 13:10	31.04

ТП-1821 (306)	Октябрьский р-он, квартал, ограниченный улицами: 6-Радиальная, А. Павлова, Гастелло	05.09.2020 г. 19:20	05.09.2020 г. 19:50	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	05.09.2020 г. 19:50	39.38
ТП-245, яч.5	Промышленный р-он, проспект Кирова, 435А	06.09.2020 г. 11:15	06.09.2020 г. 14:15	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	06.09.2020 г. 14:15	267.00
ТП-1821 (306) яч.7	Октябрьский р-он, квартал, ограниченный улицами: 6-Радиальная, А. Павлова, Гастелло	06.09.2020 г. 12:30	06.09.2020 г. 13:45	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Внешнее механическое повреждение.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	06.09.2020 г. 13:45	224.41
ПС "Городская-3" Ф-15	ул. Демократическая	11.09.2020 г. 23:52	12.09.2020 г. 00:12	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	12.09.2020 г. 00:12	373.39
ЗРУ-15 Ф.3	ул.Демократическая	12.09.2020 г. 00:13	12.09.2020 г. 03:15	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КВЛ-10 кВ	12.09.2020 г. 03:15	698.56

РП-332, РУ-10 кВ, яч.26	Кировский район, 16 мкр-он, ул. Нагорная/ул. Юбилейная	14.09.2020 г. 18:08	14.09.2020 г. 19:10	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-10 кВ и подстанций ООО "Энерго"	14.09.2020 г. 19:10	368.89
РП-630 (24) яч.22	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	18.09.2020 г. 18:25	18.09.2020 г. 19:31	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	18.09.2020 г. 19:31	96.93
РП-630 (24) яч.24	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	18.09.2020 г. 23:15	18.09.2020 г. 23:56	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	18.09.2020 г. 23:56	36.69
РП-21 яч.3,10	в границах улиц: Физкультурная, Енисейская, Калинина, Металлистов	24.09.2020 г. 15:00	24.09.2020 г. 15:55	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Нарушение электрической изоляции	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	24.09.2020 г. 15:55	286.95
ПС "Заречная" Ф-7	п. Черновский, ул. Железнодорожная	26.09.2020 г. 16:00	26.09.2020 г. 18:00	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ участка ООО "Энерго"	26.09.2020 г. 18:00	1198.00
Всего аварий:	37			Итого недоотпуск эл. энергии:			20066.38