

**Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2019 г.**

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу
<b>1 квартал</b>						
РП-21 яч.3	в границах улиц: Физкультурная, Енисейская, Калинина, Металлистов	08.01.2019 г. 08:05	08.01.2019 г. 09:45	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытания КЛ-10 кВ	08.01.2019 г. 09:45
п/с "Усть-Кинельская", ВЛ-6 кВ, Ф1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	12.01.2019 г. 21:23	12.01.2019 г. 21:58	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	12.01.2019 г. 21:58
Ф-20 п/с ЗПП "Озёрная"	Кировский район, п. Сорокины Хутора	22.01.2019 г. 02:00	22.01.2019 г. 03:35	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	22.01.2019 г. 03:35

ТП-6176(220) РУ-10 кВ, яч.6	Промышленный район, ул. Демократическая/ул. Г. Димитрова	22.01.2019 г. 03:15	22.01.2019 г. 04:15	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	22.01.2019 г. 04:15
РП-23, ВЛ-6 кВ, оп.60/36	Красноглинский район, 19 км. Московского шоссе, дачные массивы	22.01.2019 г. 13:55	22.01.2019 г. 17:07	Гололедно-изморозевые отложения. Загрязнение, попадание инородных предметов.	Очистка изоляции оборудования КТПн	22.01.2019 г. 17:07
ТП-6163 РУ-10 кВ, сек.2	Промышленный район, квартал, ограниченный улицами: ул. Ново-Садовая, ул. Демократическая, ул. Солнечная, пр. Кирова;	25.01.2019 г. 04:35	25.01.2019 г. 06:14	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины. Нарушение электрической изоляции.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	25.01.2019 г. 06:14
п/с "Усть-Кинельская", ВЛ-6 кВ, Ф1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасаека	27.01.2019 г. 09:45	27.01.2019 г. 10:34	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	27.01.2019 г. 10:34
п/с "Усть-Кинельская", ВЛ-6 кВ, Ф1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасаека	28.01.2019 г. 11:12	28.01.2019 г. 12:30	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	28.01.2019 г. 12:30

РП-КРП, Ф-КРП-3	Красноглинский район, 23 км. Московского шоссе, ул. Березовая аллея, ул. Декоративные культуры.	01.02.2019 г. 23:30	02.02.2019 г. 00:23	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	02.02.2019 г. 00:23
ТП-1 ОАО "СРЗ" Ф-11	Куйбышевский район, 113 км	08.02.2019 г. 14:10	08.02.2019 г. 20:22	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	08.02.2019 г. 20:22
РП-22 яч.3	Промышленный район, квартал, ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	15.02.2019 г. 01:40	15.02.2019 г. 02:20	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	15.02.2019 г. 02:20
Оп.60/36 ТП-126, Ф-2	Красноглинский район, 19 км. Московского шоссе, дачные массивы	16.02.2019 г. 10:28	16.02.2019 г. 12:03	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Выполнена замена изоляторов на опоре ВЛ	16.02.2019 г. 12:03
ПС "Выползово" Ф-1, оп.80/84	Самарская область, Волжский район, правый берег Волги (между п. Выползово и с. Подгоры).	18.02.2019 г. 16:50	20.02.2019 г. 14:05	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Выполнен ремонт провода	20.02.2019 г. 14:05

ПС "Полевая" Ф-8	п. Кряж	18.02.2019 г. 20:30	18.02.2019 г. 22:20	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	18.02.2019 г. 22:20
ПС "Полевая" Ф-8	п. Кряж	18.02.2019 г. 23:20	18.02.2019 г. 23:45	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	18.02.2019 г. 23:45
ПС "Озерная" Ф-30	Кировский район, п. Сорокины Хутора	19.02.2019 г. 06:45	19.02.2019 г. 13:00	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	19.02.2019 г. 13:00
"СПЗ-9" КП-1 Ф-20	Промышленный район: квартал ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново- Вокзальная, ул. Вольская	02.03.2019 г. 10:45	02.03.2019 г. 12:15	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	02.03.2019 г. 12:15
ТП-6179 (218)	Промышленный район:, ул. Ташкентская, ул. Демократическая	05.03.2019 г. 10:48	05.03.2019 г. 12:00	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	05.03.2019 г. 12:00

КТПн-37, РУ-10 кВ	Кировский район, массив "Мазин угол"	08.03.2019 г. 09:45	08.03.2019 г. 12:25	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос.	Заменены три опорных изолятора	08.03.2019 г. 12:25
ТП-6178 (218)	Промышленный район, 9 Просека	08.03.2019 г. 13:00	08.03.2019 г. 13:32	Воздействие организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	08.03.2019 г. 13:32
ПС "Полевая" Ф-3	п. Краж	13.03.2019 г. 20:20	13.03.2019 г. 20:45	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	13.03.2019 г. 20:45
ТП-4106, РУ-10 кВ, яч.7	Октябрьский район, квартал, ограниченный улицами: Московское шоссе, ул. Дыбенко, ул. Авроры	14.03.2019 г. 12:30	14.03.2019 г. 14:30	Воздействие организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	14.03.2019 г. 14:30
ПС "Танаевская" Ф-36	Советский район, ул. Карбышева, ул. Отважная	16.03.2019 г. 17:45	16.03.2019 г. 18:45	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	16.03.2019 г. 18:45

Ф-20 п/с ЗПП "Озёрная"	Кировский район, п. Сорокины Хутора	22.03.2019 г. 23:58	23.03.2019 г. 01:30	Ветровые нагрузки. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ	23.03.2019 г. 01:30
РП-632, РУ-10 кВ, яч.6	Кировский район, массив Студеный Овраг	23.03.2019 г. 17:10	23.03.2019 г. 17:40	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	23.03.2019 г. 17:40
<b>2 квартал</b>						
ОАО "СРЗ" ТП-1, яч.2,11	Куйбышевский район, 113 км	02.04.2019 г. 00:55	02.04.2019 г. 02:10	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	02.04.2019 г. 02:10
ПС "АТД" Ф-4П	ул. Стрелка реки Самара, около д.3	02.04.2019 г. 14:04	02.04.2019 г. 14:43	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	02.04.2019 г. 14:43
РП-423 (69) РУ-6 кВ, яч.9	пос. Нефтемаш, ул. Белорусская	07.04.2019 г. 16:10	07.04.2019 г. 17:55	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	07.04.2019 г. 17:55

ТП-41, РУ-10 кВ, яч.21	Советский район, ул. Дыбенко	10.04.2019 г. 16:03	10.04.2019 г. 19:30	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	10.04.2019 г. 19:30
РП-630 (24) РУ-10 кВ, яч.22	ул. Гергия Димитрова, ул. Демократическая	11.04.2019 г. 05:38	11.04.2019 г. 06:35	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	11.04.2019 г. 06:35
ЗРУ-301/1 сек.2 Ф-4	в границах улиц: 3 Пресека, ул. Ново-Садовая, ул. Советской Армии	12.04.2019 г. 06:20	12.04.2019 г. 07:55	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	12.04.2019 г. 07:55
РП-42(69), РУ-6 кВ, сек.2, яч.2	пос. Нефтемаш, ул. Белорусская	13.04.2019 г. 10:15	13.04.2019 г. 10:47	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	13.04.2019 г. 10:47
ТП-705, яч.3, КЛ-6 кВ	Самарский район, в границах ул. Л.Толстого, ул. Галактионовской	19.04.2019 г. 06:48	19.04.2019 г. 09:15	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	19.04.2019 г. 09:15

РП-632, РУ-10 кВ, яч.21	Студенный овраг, ул. Демократическая	20.04.2019 г. 13:45	20.04.2019 г. 14:32	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	20.04.2019 г. 14:32
РП-32, яч.5, КЛ-6 кВ	Октябрьский р-он, 5 Просека, уч. 5А	23.04.2019 г. 17:30	23.04.2019 г. 19:15	Производство несанкционированных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	23.04.2019 г. 19:15
РП-630 (24) РУ-10 кВ, яч.21	ул. Георгия Димитрова,/ул. Демократическая	25.04.2019 г. 03:10	25.04.2019 г. 04:20	Производство несанкционированных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	25.04.2019 г. 04:20

РП-116(46), яч.1	в границах улиц: Бобруйская, Южный проезд, Измайловский переулок	25.04.2019 г. 11:10	25.04.2019 г. 12:45	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	25.04.2019 г. 12:45
ТП-145, яч.10	ул. Енисейская /ул. Юбилейная	28.04.2019 г. 05:20	28.04.2019 г. 07:10	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	28.04.2019 г. 07:10
Ф-20 п/с ЗПП "Озёрная"	Кировский район, п. Сорокины Хутора	28.04.2019 г. 13:40	28.04.2019 г. 16:25	Ветровые нагрузки. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Произведен ремонт ВЛ-6 кВ	28.04.2019 г. 16:25
ПС "Заречная" Ф-7	п. Черновский, ул. Железнодорожная	28.04.2019 г. 14:10	28.04.2019 г. 14:34	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ	28.04.2019 г. 14:34
РП-630 (24) РУ-10 кВ, яч.22	ул. Георгия Димитрова,/ул. Демократическая	30.04.2019 г. 16:20	30.04.2019 г. 17:30	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	30.04.2019 г. 17:30

ОАО "СПЗ" КП-1 Ф-20	Промышленный район: в границах: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	01.05.2019 г. 16:20	01.05.2019 г. 16:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	01.05.2019 г. 16:40
ПС "НС"-6 Ф.1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	02.05.2019 г. 12:00	02.05.2019 г. 16:20	Ветровые нагрузки. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Произведен ремонт ВЛ-6 кВ	02.05.2019 г. 16:20
ПС "Выползово" Ф.1	Самарская область, Волжский район, правый берег Волги (между п. Выползово и с. Подгоры).	02.05.2019 г. 13:40	02.05.2019 г. 16:35	Воздействие организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ	02.05.2019 г. 16:35
РП-632, РУ-10 кВ, яч.6	Кировский район, массив Студеный Овраг	04.05.2019 г. 20:44	04.05.2019 г. 21:42	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	04.05.2019 г. 21:42
ПС "Заречная" Ф-7	п. Черновский, ул. Железнодорожная	13.05.2019 г. 16:40	13.05.2019 г. 17:50	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования и ВЛ-10 кВ	13.05.2019 г. 17:50
ТП-6178 яч.8	9 просека 2 линия / 9 Просека 5 линия	14.05.2019 г. 22:20	14.05.2019 г. 23:10	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	14.05.2019 г. 23:10

ПС "НС-6" Ф.1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	19.05.2019 г. 10:45	19.05.2019 г. 11:15	Ветровые нагрузки. Невыявленные причины.	Произведен ремонт оборудования	19.05.2019 г. 11:15
РП-КРП, Ф-КРП-1	Красноглинский район, 23 км, Московского шоссе	24.05.2019 г. 10:15	24.05.2019 г. 12:10	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ- 6 кВ	24.05.2019 г. 12:10
ПС "НС-6" Ф.1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	25.05.2019 г. 21:30	26.05.2019 г. 01:00	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр КВЛ- 6 кВ	26.05.2019 г. 01:00
ПС "Заречная" Ф-7	п. Черновский, ул. Железнодорожная	26.05.2019 г. 11:30	26.05.2019 г. 12:30	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ- 10 кВ	26.05.2019 г. 12:30
ТП-6163	Промышленный район, проспект Кирова, /ул. Демократическая	02.06.2019 г. 13:00	02.06.2019 г. 13:21	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	02.06.2019 г. 13:21
п/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасаека	05.06.2019 г. 16:08	05.06.2019 г. 16:33	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ- 6 кВ	05.06.2019 г. 16:33

п/с "Фарада" Ф-27	Железнодорожный р-он, в границах ул.Дачной, пр.К.Маркса, ул. Киевской, ул.Сакко и Ванцетти	06.06.2019 г. 21:15	06.06.2019 г. 22:00	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	06.06.2019 г. 22:00
РП-36, яч.6	Кировский район, 17 км. Московского шоссе, дачные массивы	09.06.2019 г. 22:30	09.06.2019 г. 23:48	Прочие воздействия. Загрязнение, попадание инородных предметов.	Удалили постороннее попадание, выполнили чистку оборудования	09.06.2019 г. 23:48
ВЛ-6кВ КРП-1 РП КРП, ВЛ-6кВ КРП-3 РП КРП	Красноглинский район, 23 км. Московского шоссе	12.06.2019 г. 13:00	12.06.2019 г. 13:47	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ- 6 кВ	12.06.2019 г. 13:47
РП-332, яч.1	Кировский район, 16 мкр-он, ул. Нагорная/ул. Юбилейная	12.06.2019 г. 16:15	12.06.2019 г. 16:44	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	12.06.2019 г. 16:44
ТП-4105, яч.4	Советский район, квартал, ограниченный улицами: ул. Антонова-Овсеенко, ул. Доложная, ул. Советской Армии	23.06.2019 г. 18:50	23.06.2019 г. 20:00	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	23.06.2019 г. 20:00
ОАО "СПЗ-9 КП-1 Ф-20	Промышленный район, квартал, ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	28.06.2019 г. 10:50	28.06.2019 г. 12:45	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Заменяли ОПН	28.06.2019 г. 12:45

3 квартал

ТП-4111	Промышленный район, квартал, ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	02.07.2019 г. 14:10	02.07.2019 г. 14:30	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	02.07.2019 г. 14:30
ПС "Озерная" Ф-30	Кировский район, п. Сорокины Хутора	04.07.2019 г. 11:05	04.07.2019 г. 14:30	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	04.07.2019 г. 14:30
ПС "Полевая" Ф-2	п. Кряж	06.07.2019 г. 10:50	06.07.2019 г. 12:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	06.07.2019 г. 12:30
ВЛ-6кВ КРП-1 РП КРП	Красноглинский район, 23 км, Московского шоссе	10.07.2019 г. 06:10	10.07.2019 г. 07:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	10.07.2019 г. 07:30
ТП-4105,РУ-10 кВ, 1 сек., яч.3	Советский район, квартал, ограниченный улицами: ул. Антонова-Овсеенко, ул. Доложная, ул. Советской Армии	11.07.2019 г. 01:55	11.07.2019 г. 05:35	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	11.07.2019 г. 05:35

ТП-126, яч.2	19 км. Московского шоссе	11.07.2019 г. 13:46	11.07.2019 г. 18:45	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	11.07.2019 г. 18:45
ПС "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	12.07.2019 г. 22:30	12.07.2019 г. 23:35	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	12.07.2019 г. 23:35
ПС "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	17.07.2019 г. 13:15	17.07.2019 г. 16:15	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	17.07.2019 г. 16:15
з-д АТД ПС 110/35/6	ул. Стрелка реки Самара, около д.3	24.07.2019 г. 13:00	24.07.2019 г. 13:17	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования ООО "Энерго"	24.07.2019 г. 13:17
ВЛ-6кВ Ф-1 ПС "Усть- Кинельская"	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	24.07.2019 г. 23:35	25.07.2019 г. 05:48	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	25.07.2019 г. 05:48

РП-423(69)	пос. Нефтемаш, ул. Белорусская	24.07.2019 г. 13:00	24.07.2019 г. 13:17	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования ООО "Энерго"	24.07.2019 г. 13:17
ЗРУ-15 яч.3	ул.Ташкентская	27.07.2019 г. 13:11	27.07.2019 г. 19:40	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования ООО "Энерго"	27.07.2019 г. 19:40
ВЛ-6кВ Ф-1 ПС "Усть-Кинельская"	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	31.07.2019 г. 20:05	31.07.2019 г. 20:44	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	31.07.2019 г. 20:44
П/с "Выползово" Ф-1	Самарская область, Волжский район, правый берег Волги (между п. Выползово и с. Подгоры).	02.08.2019 г. 08:10	02.08.2019 г. 08:30	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ	02.08.2019 г. 08:30
РП-КРП Ф-1	Красноглинский район, 23 км, Московского шоссе	05.08.2019 г. 15:50	05.08.2019 г. 16:40	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	05.08.2019 г. 16:40

ГПП "ЗиТ", ЦРП-1 Ф-8,17	ул. Ново-Садовая, ул. Силовая	09.08.2019 г. 03:25	09.08.2019 г. 03:59	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	09.08.2019 г. 03:59
РП-331 (11) сек.1	16 мк-р-он, ул. Черемшанская	09.08.2019 г. 07:20	09.08.2019 г. 07:45	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	09.08.2019 г. 07:45
КТПн-141	16 мк-р-он, квартал, ограниченный улицами: Ломский переулок, ул. Нагорная, Ташкентский переулок;	21.08.2019 г. 11:55	21.08.2019 г. 12:50	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	21.08.2019 г. 12:50
РП-21, РУ-10 кВ, яч.2	в границах улиц: Физкультурная, Енисейская, Калинина, Металлистов	23.08.2019 г. 14:10	23.08.2019 г. 14:40	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	23.08.2019 г. 14:40
П/с "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	25.08.2019 г. 19:50	25.08.2019 г. 20:35	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр оборудования	25.08.2019 г. 20:35

ТП-4106, РУ-10 кВ, яч.7,яч.8	Октябрьский район, квартал, ограниченный улицами: Московское шоссе, ул. Дыбенко, ул. Авроры	31.08.2019 г. 10:00	31.08.2019 г. 14:00	Производство несанкционированных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	31.08.2019 г. 14:00
П/с "Полевая" Ф-3	п. Кряж	03.09.2019 г. 16:15	03.09.2019 г. 17:35	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	03.09.2019 г. 17:35
РП-51, яч.13,14	Железнодорожный р-он, ул.Тухачевского, д.80	13.09.2019 г. 12:15	14.09.2019 г. 00:21	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	14.09.2019 г. 00:21
ОАО "СПЗ-9" КП-1 Ф20	Промышленный район: квартал ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново- Вокзальная, ул. Вольская	27.09.2019 г. 12:10	27.09.2019 г. 13:00	Производство несанкционированных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	27.09.2019 г. 13:00

ПС "АТД" ЗРУ-6 кВ, 2 сек. Ф4П	ул. Стрелка реки Самара, около д.3	28.09.2019 г. 19:25	28.09.2019 г. 20:50	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	28.09.2019 г. 20:50
<b>4 квартал</b>						
ОАО "СПЗ-9 КП-1 Ф-19	Промышленный район: в границах: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	03.10.2019 г. 21:42	03.10.2019 г. 22:55	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	03.10.2019 г. 22:55
ОАО "СПЗ-9 КП-1 Ф-19	Промышленный район: в границах: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская	16.10.2019 г. 13:00	16.10.2019 г. 13:35	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	16.10.2019 г. 13:35

РП-41 РУ-10 кВ яч.12, 2 сек.	Советский р-он: в границах ул. Карбышева, ул. Высоковольтная, ул. Гастелло	20.10.2019 г. 13:07	20.10.2019 г. 14:12	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	20.10.2019 г. 14:12
ПС "НС-6" Ф-1	дачный массив вдоль Черновского водохранилища	22.10.2019 г. 14:15	22.10.2019 г. 15:50	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Произведен внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ, ремонт и испытание КЛ-6 кВ	22.10.2019 г. 15:50
ТП-145, РУ-10 кВ, яч.1	ул. Енисейская /ул. Юбилейная	22.10.2019 г. 14:55	22.10.2019 г. 16:05	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	22.10.2019 г. 16:05
РП-34, РУ-6 кВ, яч.2(4)	Октябрьский р-он, квартал, ограниченный улицами: ул. Кольцевая, ул. Попова, Московское шоссе	28.10.2019 г. 16:45	28.10.2019 г. 18:05	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	28.10.2019 г. 18:05

РП-332, РУ-10 кВ, яч.26	Кировский район, 16 мкр-он, ул. Нагорная/ул. Юбилейная	30.10.2019 г. 15:26	30.10.2019 г. 16:40	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	30.10.2019 г. 16:40
П/с "Озерная" Ф.30	Кировский район, п. Сорокины Хутора	06.11.2019 г. 19:00	07.11.2019 г. 03:50	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт ВЛ-6 кВ, ремонт и испытание КЛ-6 кВ	07.11.2019 г. 03:50
п/с "Фарада" Ф.27	Железнодорожный р-он, в границах ул. Дачной, пр.К.Маркса, ул. Киевской, ул.Сакко и Ванцетти	18.11.2019 г. 15:15	18.11.2019 г. 16:05	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	18.11.2019 г. 16:05
ЗРУ-15 Ф.3	ул. Демократическая	26.11.2019 г. 15:00	26.11.2019 г. 18:30	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Ремонт ВЛ-10 кВ	26.11.2019 г. 18:30
ТП-805, РУ-6 кВ, яч.1	Ленинский район, в границах ул. Мичурина, ул. Чкалова	17.12.2019 г. 14:29	17.12.2019 г. 15:29	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	17.12.2019 г. 15:29

п/с "Полевая" Ф-8	п. Кряж	20.12.2019 г. 11:10	20.12.2019 г. 12:10	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	20.12.2019 г. 12:10
ТП-316	Октябрьский район, в границах ул. Ново-Садовая, 3-я просека	24.12.2019 г. 16:50	24.12.2019 г. 19:10	Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	24.12.2019 г. 19:10