

**Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2022 г.**

<b>Объект электросетевого хозяйства</b>	<b>Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"</b>	<b>Дата внепланового отключения</b>	<b>Восстановление электроснабжения абонентов</b>	<b>Причина аварийного отключения</b>	<b>Мероприятия по устранению причин аварийного отключения</b>	<b>Дата включения в работу</b>	<b>Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)</b>
<b>1 квартал</b>							
ПС "Полевая" Ф-2	п. Кряж	08.02.2022 г. 18:00	08.02.2022 г. 21:09	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	08.02.2022 г. 21:09	186.01
<b>Всего аварий:</b>	<b>10</b>			<b>Итого недоотпуск эл. энергии:</b>			<b>186.01</b>