

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2023 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
3 квартал							
ПС СПЗ-4 Ф-56	Самарская область, Октябрьский район, пересечение московского шоссе и ул. Луначарского	10.07.2023 г. 07:40	10.07.2023 г. 08:40	Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	10.07.2023 г. 08:40	40.48
ПС 35/6 "Усть-Кинельская" Ф-1	Кинельский район, с. Сырейка, Хутор Пасека	17.07.2023 г. 05:40	17.07.2023 г. 12:37	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	17.07.2023 г. 12:37	347.50

КЛ-6кВ от РП-32 РУ-6кВ яч 20 до ТП-3207 РУ-6кВ яч 7(5)	Октябрьский район, ул. 5,6 Просека.	01.08.2023 г. 09:30	01.08.2023 г. 18:15	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	01.08.2023 г. 18:15	1955.10
ПС "Солнечная" Ф-71	Октябрьский р-он, ул. Советской Армии 240Б	03.08.2023 г. 19:20	03.08.2023 г. 21:50	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	03.08.2023 г. 21:50	464.03
Всего аварий:	4			Итого недоотпуск эл. энергии:			2807.11