

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2023 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
2 квартал							
ПС "Выползово" Ф-1	Самарская область, Волжский район, правый берег Волги (между п. Выползово и с. Подгоры).	24.04.2023 г. 10:45	24.04.2023 г. 15:15	Прочие воздействия. Невыявленные причины.	Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ участка ООО "Энерго"	24.04.2023 г. 15:15	450.00
РП-630, яч.21	ул. Гергия Димитрова,/ул. Демократическая	30.05.2023 г. 10:55	30.05.2023 г. 12:00	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	30.05.2023 г. 12:00	72.17
ПС "АТД", яч.5П	ул. Стрелка реки Самара, около д.3	11.06.2023 г. 22:10	11.06.2023 г. 23:25	Прочие нарушения. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	11.06.2023 г. 23:25	18.45
РП-79	Самарский район, квартал, ограниченный улицами: ул. Пионерская, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Ленинская.	27.06.2023 г. 12:35	27.06.2023 г. 20:05	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Нарушение герметичности.	Произведен внеочередной осмотр КЛ-6 кВ и подстанций ООО "Энерго"	27.06.2023 г. 20:05	3284.78
Всего аварий:	4			Итого недоотпуск эл. энергии:			3825.39