

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2024 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
2 квартал							
ПС "Красноглинская" Ф.20	Красноглинский район, 19 км Московское шоссе (дачный массив).	10.04.2024 г. 16:50	10.04.2024 г. 22:50	Воздействие животных и птиц. Электродуговое повреждение.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	10.04.2024 г. 22:50	9720.00
ОАО "СПЗ-9" КП-1 Ф.20	Промышленный район: квартал ограниченный улицами: ул. Калинина, ул. Свободы, ул. Нововокзальная, ул. Вольская	11.04.2024 г. 01:00	11.04.2024 г. 02:15	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Загрязнение, попадание инородных предметов.	Произведен внеочередной осмотр оборудования ООО "Энерго"	11.04.2024 г. 02:15	875.00
ТП-1 "СРЗ"	Куйбышевский район, 113 км.	22.04.2024 г. 09:00	22.04.2024 г. 16:45	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-6 кВ	22.04.2024 г. 16:45	4579.09
ПС "Выползово" Ф.1	Самарская область, Волжский район, правый берег Волги (между п. Выползово и с. Подгоры).	08.06.2024 г. 00:50	08.06.2024 г. 19:50	Прочие воздействия. Нарушение электрической изоляции.	Замена опор, ремонт КЛ-10 кВ	08.06.2024 г. 19:50	1900.00

Всего аварий:	4		Итого недоотпуск эл. энергии:	17074.09
----------------------	----------	--	--------------------------------------	-----------------