

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2012г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
I квартал							
ПС 110/10 кВ Заречная ф. 7 ВЛ-10кВ	п. Черновский	11.01.12г. 9:10	11.01.12г. 22:50	Повреждение кабеля	Кабель восстановлен	11.01.12г. 22:50	404
РП-2 ф.8	116км (Долотный пер., ул. Придорожная, ул. Новомолодежная)	21.02.12г. 19:30	22.02.12г 00:05	Повреждение кабеля	Кабель восстановлен	22.02.12г 00:05	563
ПС 110-35-6 кВ РВС ВЛ-110 кВ Порт-2	п. Ново-Семейкино	17.02.12г. 9:44	17.02.12г. 9:58	Повреждение кабеля	Кабель восстановлен	17.02.12г. 9:58	0
Всего аварий		3		Итого недоотпуск			967