

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2014 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
I квартал							
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	23.01.2014 г. 06:30	23.01.2014 г. 07:10	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях филиала ОАО "МРСК Волги" - "СРС" ЖПО	23.01.2014 г. 07:10	255,76
КЛ-6 кВ ф.11, ф.12 ПС 35/6 кВ РЦ-3	Московское шоссе / ул. Алма-Атинская	23.01.2014 г. 16:45	23.01.2014 г. 17:40	Аварийное отключение ВЛ-35 кВ, питающей РЦ-3	Отключение в сетях ФГУП «РТПС» филиал Самарский ОРТПЦ	23.01.2014 г. 17:40	665
КЛ-6 кВ ф.11, ф.12 ПС 35/6 кВ РЦ-3	Московское шоссе / ул. Алма-Атинская	24.01.2014 г. 04:50	24.01.2014 г. 05:40	Аварийное отключение ВЛ-35 кВ, питающей РЦ-3	Отключение в сетях ФГУП «РТПС» филиал Самарский ОРТПЦ	24.01.2014 г. 05:40	600

КЛ-6 кВ ф.11, ф.12 ПС 35/6 кВ РЦ-3	Московское шоссе / ул. Алма-Атинская	24.01.2014 г. 11:20	24.01.2014 г. 11:50	Аварийное отключение ВЛ-35 кВ, питающей РЦ-3	Отключение в сетях ФГУП «РТПС» филиал Самарский ОРТПЦ	24.01.2014 г. 11:50	361,2
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	29.01.2014 г. 17:57	29.01.2014 г. 18:59	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях филиала ОАО "МРСК Волги" - "СРС" ЖПО	29.01.2014 г. 18:59	400
КЛ-10 кВ ф.19 ГПП ОАО "СПЗ"	ул.Ново-Вокзальная / ул.Вольская / ул.Калинина / ул.Кирова	15.02.2014 г. 16:30	15.02.2014 г. 16:40	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях ОАО "СПЗ"	15.02.2014 г. 16:40	153
КЛ-10 кВ ф.19 ГПП ОАО "СПЗ"	ул.Ново-Вокзальная / ул.Вольская / ул.Калинина / ул.Кирова	12.03.2014 г. 16:15	12.03.2014 г. 16:55	Повреждение КЛ	КЛ восстановлена	12.03.2014 г. 16:55	602,7
ВЛ-6 кВ ф.20 ПС "Озерная"	п.Сорокины Хутора	16.03.2014 г. 16:30	17.03.2014 г. 16:00	В пролетах ВЛ упало дерево - повреждение двух пролетов и траверсы	Восстановили провода в пролетах и траверсу	17.03.2014 г. 20:00	7416,6
КЛ-6 кВ ф.КРП-1 РП- КРП	Московское шоссе, 23 км.	17.03.2014 г. 09:05	17.03.2014 г. 20:00	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях филиала ОАО "МРСК Волги" - "СРС" СПО	17.03.2014 г. 20:00	927
КЛ-6 кВ ф.20 ПС "Красноглинская-1"	Московское шоссе, 19 км.	23.03.2014 г. 11:20	23.03.2014 г. 13:50	Повреждение концевой муфты на опоре 60/1	Концевая муфта восстановлена	23.03.2014 г. 13:50	1474

КЛ-6 кВ ф.38 ПС "Центральная-2"	ул.Антонова-Овсиенко / ул.Карбышева / ул.Дыбенко / ул.Гастелло	26.03.2014 г. 10:58	26.03.2014 г. 13:53	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях филиала ОАО "МРСК Волги" - "СРС" СПО	26.03.2014 г. 13:53	3588,7
Всего аварий:	11			Итого недоотпуск эл. энергии:			16443,96