

### Сведения о размерах потерь в сетях ООО «Энерго» за 2010 год

Отпуск электроэнергии в сеть	тыс. кВт*ч	169 225.345
Норматив технологических потерь электроэнергии	%	10.00
Фактические потери	%	10.08
	тыс. кВт*ч	17 063.0225
ВН	тыс. кВт*ч	-
СН1	тыс. кВт*ч	-
СН2	тыс. кВт*ч	3 097,4548
НН	тыс. кВт*ч	13 965.5677
Отклонение объемов потерь от норматива	%	0.08

Экспертиза норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ООО «Энерго» на 2011г. проведена ООО "СамараЭСКО" и отправлена на утверждение в комиссию Минэнерго РФ. Норматив технологических потерь, предлагаемый экспертом для утверждения на 2011 год - 10.01% от отпуска электроэнергии в сеть.

Расчет нормативных технологических потерь электрической энергии выполнен на основании Порядка расчета и обоснования нормативов технологических потерь электрической энергии утвержденного Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 326 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям".

Потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевой организацией ООО «Энерго» путем приобретения электрической энергии на розничном рынке у энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым в соответствии с разделом VII Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утв. Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530.