

**Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2014 г.**

<b>Объект электросетевого хозяйства</b>	<b>Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"</b>	<b>Дата внепланового отключения</b>	<b>Восстановление электроснабжения абонентов</b>	<b>Причина аварийного отключения</b>	<b>Мероприятия по устранению причин аварийного отключения</b>	<b>Дата включения в работу</b>	<b>Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)</b>
<b>IV квартал</b>							
ВЛ-10 кВ ПС "Заречная" ф.7	п.Черновский	18.10.2014 г. 12:27	18.10.2014 г. 21:25	Повреждение КЛ-10 кВ сторонней организацией	КЛ восстановленна	18.10.2014 г. 21:25	1619
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	28.10.2014 г. 09:38	28.10.2014 г. 15:38	Повреждение изоляторов на опоре ВЛ-10 кВ	Заменили неисправные изоляторы	28.10.2014 г. 15:38	1246
КЛ-6 кВ ф.17 ЦРП-1 ОАО"ЗиТ"	ул.Ново-Садовая/ул.Сов. Армии/Московское шоссе/ул.Жигулевская	03.11.2014 г. 18:22	03.11.2014 г. 19:00	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ, питающей ПС "ЗиТ"	Отключение в сетях ОАО "ЗиТ"	03.11.2014 г. 19:00	100
КЛ-6 кВ ф.8 ЦРП-1 ОАО"ЗиТ"	ул.Ново-Садовая/ул.Сов. Армии/Московское шоссе/ул.Жигулевская	03.11.2014 г. 18:22	03.11.2014 г. 19:00	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ, питающей ПС "ЗиТ"	Отключение в сетях ОАО "ЗиТ"	03.11.2014 г. 19:00	256
КЛ-10 кВ ф.5 ПС "Городская-3"	ул.Ташкентская/ ул.Парадная	26.11.2014 г. 07:30	26.11.2014 г. 14:55	Причина аварийного отключения неизвестна		26.11.2014 г. 14:55	6450

КЛ-10 кВ ф.5, ф.8 РП-317 (23)	ул.А.Матросова/Ново-Вокзальный тупик/ул.Калинина/ул.Свободы	30.11.2014 г. 07:55	30.11.2014 г. 09:45	Повреждение КЛ-10 кВ, питающей РП-317 (23)	Отключение в сетях ЗАО "СГЭС"	30.11.2014 г. 09:45	645
КЛ-10 кВ ф.22, ф.25 РП-317 (23)	ул.А.Матросова/ул.Вольская/ул.Калинина/ул.Свободы	30.11.2014 г. 07:55	30.11.2014 г. 09:45	Повреждение КЛ-10 кВ, питающей РП-317 (23)	Отключение в сетях ЗАО "СГЭС"	30.11.2014 г. 09:45	1933
ВЛ-6 кВ ф.3 ПС "Полевая"	Куйбышевский р-н, ул.Центральная	30.11.2014 г. 16:30	30.11.2014 г. 17:00	Отключение в сетях ОАО "МРСК Волги" - "СРС" Волжский РЭС		30.11.2014 г. 17:00	133
КЛ-10 кВ ф.1 РП-6146 (24)	ул.Демократическая/9-я Просека 5 линия/8 линия	01.12.2014 г. 15:55	01.12.2014 г. 17:00	Повреждение КЛ-10 кВ сторонней организацией	КЛ восстановленна	01.12.2014 г. 17:00	225
2КЛ-6 кВ ф.9, ф.10 РП-42 (69)	ул.Белорусская/ул.Большая Караванная	12.12.2014 г. 10:33	12.12.2014 г. 10:40	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях ЗАО "Нефтемаш"	12.12.2014 г. 10:40	40
2КЛ-6 кВ ф.9, ф.10 РП-42 (69)	ул.Белорусская/ул.Большая Караванная	12.12.2014 г. 18:55	12.12.2014 г. 19:05	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях ЗАО "Нефтемаш"	12.12.2014 г. 10:40	52
КЛ-6 кВ ф.35 ПС "Ботаническая"	ул.Финская/ул.Ново-Садовая/5 Просека	22.12.2014 г. 12:10	22.12.2014 г. 15:00	Повреждение КЛ-10 кВ сторонней организацией	КЛ восстановленна	22.12.2014 г. 15:00	374
ВЛ-6 кВ ф.20 ПС "Озерная"	п.Сорокины Хутора	22.12.2014 г. 21:03	24.12.2014 г. 03:50	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях ООО "ЗПП"	24.12.2014 г. 03:50	9800

Всего аварий:	13		Итого недоотпуск эл. энергии:	22873
---------------	----	--	-------------------------------	-------