

Сведения о размерах потерь в сетях ООО «Энерго» за 2009 год

Отпуск электроэнергии в сеть	тыс. кВт*ч	135045
Норматив технологических потерь электроэнергии	%	10
Фактические потери	%	10
	тыс. кВт*ч	13504,5
ВН	тыс. кВт*ч	-
СН1	тыс. кВт*ч	-
СН2	тыс. кВт*ч	3646,215
НН	тыс. кВт*ч	9858,285
Отклонение объемов потерь от нормативов	%	0

Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ООО «Энерго» на 2009 год утверждены Приказом Минэнерго России от 28 ноября 2008 года № 229.

Расчет нормативных технологических потерь электрической энергии выполнен на основании Порядка расчета и обоснования нормативов технологических потерь электрической энергии утвержденного Приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 04.10.2005 г. № 267 ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 45, 07.11.2005).

Потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевой организацией ООО «Энерго» путем приобретения электрической энергии на розничном рынке у энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам, определяемым в соответствии с разделом VII Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утв. Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. N 530.