

**Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО
«Энерго» за 2012г.**

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
Ф.15 от Городской-3	ул.Ташкентская	03.04.12 3:55	повреждение кабеля	кабель восстановлен	03.04.12 5:00	03.04.12 5:00	387
Ф.7 от ГПП "Заречная"	п.Чёрновский	03.04.12 18:30	пехлест проводов	натянули провода в пролёте	03.04.12 18:45	03.04.12 18:45	2,43
РП-24 РУ-10кВ яч.20	ул.Демократическая/ул.Г.Димитрова/ул.Солнечная	07.04.12 8:00	пробой опорного изолятора шин	заменяли изолятор	07.04.12 10:10	07.04.12 10:10	384
РП-47 РУ-10кВ яч.18	ул.Ново-Вокзальная/ул.Красных Коммунаров	10.04.12 21:15	к.з. на шинах из-за влажности	произвели сушку помещения	10.04.12 23:40	10.04.12 23:40	290
РП-11 РУ-10кВ сек.1 яч.8	16 микрорайон	16.04.12 11:30	повреждение кабеля	кабель восстановлен	16.04.12 12:20	16.04.12 12:20	207.4

РП-24 РУ-10кВ сек.1 яч.9	ул.Демократическая/ул.Г.Димитрова/у л.Солнечная	19.04.12 21:05	поврежден ие кабеля	кабель восстановлен	19.04.12 22:00	19.04.12 22:00	125
РП-23 РУ-10кВ сек.2 яч.10	ул.Ново-Вокзальная	24.04.12 19:15	поврежден ие кабеля	кабель восстановлен	24.04.12 19:25	24.04.12 19:25	110.7
РП-24 РУ-10кВ сек. 2 яч.6	ул.Демократическая/ул.Г.Димитрова/у л.Солнечная	25.04.12 15:54	поврежден ие кабеля	кабель восстановлен	25.04.12 16:05	25.04.12 16:05	74
РП-79 РУ-6кВ сек 3 яч.45	ул.Молодогвардейская/ул.Галлактион овская/ ул.Пионерская	26.04.12 00:00	поврежден ие кабеля	кабель восстановлен	26.04.12 01:50	26.04.12 01:50	949.7
Ф.20 от П/С "Озёрная"	п.Сорокины хутора	06.05.12 8:50	поврежден ие кабеля	кабель восстановлен	06.05.12 14:15	06.05.12 14:15	1550.5
РП-24 РУ-10кВ яч.8	ул.Демократическая/ул.Г.Димитрова/у л.Солнечная	12.05.12 13:12	поврежден ие кабеля	кабель восстановлен	12.05.12 14:30	12.05.12 14:30	607.2
РП-12 РУ-10кВ яч.23	ул.Ново-Вокзальная	14.05.12 00:00	поврежден ие кабеля	кабель восстановлен	14.05.12 00:25	14.05.12 00:25	278.4

ф.11 от РП-2	ул.Придорожная	16.05.12 17:50	поврежден ие кабеля	кабель восстановлен	16.05.12 19:40	16.05.12 19:40	828.3
ф.12 от П/С "Тепличня"	ул.Достоевского	22.05.12 21:00	пробой изолятора на ВЛ	заменен изолятор	22.05.12 22:40	22.05.12 22:40	43
ф.34 от П/С "Моторострой- тель"	Заводское ш.	26.05.12 15:30	поврежден ие кабеля	кабель восстановлен	26.05.12 17:00	26.05.12 17:00	778.5
ф.15 от П/С "Городская-3"	ул.Ташкентская	27.05.12 8:00	поврежден ие кабеля	кабель восстановлен	27.05.12 10:30	27.05.12 10:30	519
РП-35 РУ-6кВ яч.4	ул.Сов.Армии/Московское ш./ул.Ново- Садовая	27.05.12 10:30	поврежден ие кабеля	кабель восстановлен	27.05.12 13:53	27.05.12 13:53	6445.9
ВЛ-10кВ ф.1 от П/С "Выползово"	правый берег р. Волги	07.06.12 22:30	упала ветка	убрали ветку	08.06.12 14:12	08.06.12 14:12	3118.5
КТПн-4	п.Мехзавод	11.06.12 8:30	поврежден ие кабеля	кабель восстановлен	11.06.12 10:50	11.06.12 10:50	140

ф.3 П/С "133км Тяговая"	ул.Партизанская	13.06.12 20:36	поврежден ие кабеля	кабель восстановлен	13.06.12 22:20	13.06.12 22:20	756.9
РП-32 яч.5	ул.Солнечная/ул. 22 партсъезда	16.06.12 13:38	поврежден ие кабеля	кабель восстановлен	16.06.12 15:10	16.06.12 15:10	856.7
Ф.17 от ЦРП- 1 ОАО "ЗиТ"	ул.Сов.Армии/Московское ш.	19.06.12 19:30	поврежден ие кабеля	кабель восстановлен	19.06.12 22:07	19.06.12 22:07	687.7
ВЛ-10кВ ф.1 от П/С "Выползово"	правый берег р. Волги	22.06.12 17:37	упало дерево на ВЛ	убрали дерево, восстановили провод	23.06.12 13:40	23.06.12 13:40	792
	Всего аварий	23				Итого:	19923.4