

Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за II квартал 2013 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
II квартал							
КЛ-6 кВ ф.20 ПС "Красноглинская"	Московское шоссе, 19 км.	04.04.2013 г. 9:50	04.04.2013 г. 12:42	Повреждение КЛ	КЛ восстановлена	04.04.2013 г. 12:42	2740
ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	10.04.2013 г. 12:30	10.04.2013 г. 19:18	Повреждение ВЛ	ВЛ восстановлена	10.04.2013 г. 19:18	1455.3
КЛ-6 кВ ф.20 ПС "Красноглинская"	Московское шоссе, 19 км.	10.04.2013 г. 16:40	10.04.2013 г. 20:10	Повреждение КЛ	КЛ восстановлена	10.04.2013 г. 20:10	3196.6
ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	18.04.2013 г. 15:00	18.04.2013 г. 21:10	Повреждение ВЛ	ВЛ восстановлена	18.04.2013 г. 21:10	1247.4
КЛ-10 кВ ф.52 ПС "Городская-3"	ул.Ташкентская/ул.Демократическая	04.05.2013 г. 18:34	04.05.2013 г. 19:25	Повреждение КЛ	КЛ восстановлена	04.05.2013 г. 19:25	688
ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	05.05.2013 г. 13:40	05.05.2013 г. 14:45	Повреждение ВЛ	ВЛ восстановлена	05.05.2013 г. 14:45	208
ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	05.05.2013 г. 17:30	06.05.2013 г. 16:40	Повреждение ВЛ	ВЛ восстановлена	06.05.2013 г. 16:40	4573.8
ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	06.05.2013 г. 20:05	08.05.2013 г. 17:40	Повреждение ВЛ	ВЛ восстановлена	08.05.2013 г. 17:40	9563.4
ВЛ-10 кВ ПС "Заречная" ф.7	п. Черновский	22.05.2013 г. 12:59	22.05.2013 г. 15:00	Повреждение ВЛ	ВЛ восстановлена	22.05.2013 г. 15:00	60
ВЛ-6 кВ ПС "НС-6" ф.1	дачи вдоль Черновского водохранилища	26.05.2013 г. 14:20	26.05.2013 г. 16:53	Упало дерево на ВЛ	Убрали дерево, восстановили провод	26.05.2013 г. 16:53	2076

СПЗ-9 КП-3 ф.8 КЛ-10кВ	ул.Ново- Вокзальная/ул.Вольская/ ул.Калинина/ул.Свобод ы	06.06.2013 г. 01:20	06.06.2013 г. 02:05	Поврежден ие КЛ	КЛ восстановлена	05.06.2013 г. 02:05	227
КЛ-10 кВ ф.19 СТП-5	ул.Гагарина/ул.Энтузиас тов/Черновская магистраль/ул.Авроры	06.06.2013 г. 15:45	06.06.2013 г. 18:10	Поврежден ие КЛ	КЛ восстановлена	06.06.2013 г. 18:10	276.8
ф.15 ПС "Городская-3"	ул.Ташкентская	13.06.2013 г. 08:00	13.06.2013 г. 12:00	Перехлест проводов	Натянули провода в пролете	13.06.2013 г. 12:00	828
ВЛ-6 кВ ПС "НС- 6" ф.1	дачи вдоль Черновского водохранилища	13.06.2013 г. 14:00	13.06.2013 г. 14:50	аварийное отключени е на ВЛ-35 кВ Волжского ПО		13.06.2013 г. 14:50	820
КЛ-10 кВ ф.242 ГПП "Металлист"	ул.Сов.Армии/Южный пр./ Измайловский пер./Раменский пер.	19.06.2013 г. 00:20	19.06.2013 г. 03:00	Поврежден ие КЛ	КЛ восстановлена	19.06.2013 г. 03:00	645.6
ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	23.06.2013 г. 05:50	23.06.2013 г. 09:50	Упало дерево на ВЛ	Убрали дерево, восстановили провод	23.06.2013 г. 09:50	831.6
Всего аварий	16			Итого недоотпус к			29437.5