

**Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2014 г.**

<b>Объект электросетевого хозяйства</b>	<b>Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"</b>	<b>Дата внепланового отключения</b>	<b>Восстановление электроснабжения абонентов</b>	<b>Причина аварийного отключения</b>	<b>Мероприятия по устранению причин аварийного отключения</b>	<b>Дата включения в работу</b>	<b>Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)</b>
<b>III квартал</b>							
ВЛ-10 кВ ПС "Заречная" ф.7	п.Черновский	01.07.2014 г. 09:30	01.07.2014 г. 12:15	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях ОАО "РЖД" Куйбышевская железная дорога	01.07.2014 г. 12:15	495
ВЛ-6 кВ ф.20 ПС "Озерная"	п.Сорокины Хутора	01.07.2014 г. 15:45	02.07.2014 г. 00:20	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях ГБУ СО НИИ "Жигулевские сады"	02.07.2014 г. 00:20	2713,7
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	04.07.2014 г. 19:35	04.07.2014 г. 20:51	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях филиала ОАО "МРСК Волги" - "СРС" ЖПО	04.07.2014 г. 20:51	503,776
ВЛ-10 кВ ф.13 ПС "Дружба"	Волжский район п.Самарский	13.07.2014 г. 16:00	13.07.2014 г. 17:57	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях филиала ОАО "МРСК Волги" - "СРС" ВПО - Волжский РЭС	13.07.2014 г. 17:57	277

2КЛ-6 кВ ф.9, ф.10 РП-42 (69)	ул.Белорусская/ул.Большая Караванная	03.08.2014 г. 07:30	03.08.2014 г. 21:20	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях ЗАО "СГЭС"	03.08.2014 г. 21:20	745
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	03.08.2014 г. 13:05	03.08.2014 г. 13:15	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях филиала ОАО "МРСК Волги" - "СРС" ЖПО	03.08.2014 г. 13:15	77,5
КЛ-6 кВ ф.36 ПС "Ботаническая"	Московское шоссе/ 6- я Радиальная/ Академика Павлова/ Парковый пер.	06.08.2014 г. 13:00	06.08.2014 г. 13:40	Повреждение КЛ сторонней организацией	КЛ восстановлена	06.08.2014 г. 13:40	122
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	06.08.2014 г. 17:55	06.08.2014 г. 22:47	Повреждение изоляторов на опоре ВЛ-6 кВ	Заменяли неисправные изоляторы	06.08.2014 г. 22:47	1938
КЛ-6 кВ ф.11, ф.12 ПС 35/6 кВ РЦ-3	Московское шоссе / ул. Алма-Атинская	06.08.2014 г. 18:00	06.08.2014 г. 19:20	Аварийное отключение ВЛ-35 кВ, питающей РЦ-3	Отключение в сетях ФГУП «РТРС» филиал Самарский ОРТПЦ	06.08.2014 г. 19:20	940
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	07.08.2014 г. 06:00	07.08.2014 г. 07:32	Аварийное отключение	РПВ	07.08.2014 г. 07:32	581
КЛ-6 кВ ф.20 ПС "Красноглинская-1"	Московское шоссе, 19 км.	09.08.2014 г. 10:48	09.08.2014 г. 12:30	Повреждение изоляторов на опоре ВЛ-6 кВ	Заменяли неисправные изоляторы	09.08.2014 г. 12:30	1002
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	09.08.2014 г. 21:58	09.08.2014 г. 22:19	Аварийное отключение	РПВ	09.08.2014 г. 22:19	116
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	10.08.2014 г. 00:10	10.08.2014 г. 00:17	Аварийное отключение	РПВ	10.08.2014 г. 00:17	39
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	10.08.2014 г. 01:16	10.08.2014 г. 01:30	Аварийное отключение	РПВ	10.08.2014 г. 01:30	77,5

ВЛ-6 кВ ф.20 ПС "Озерная"	п.Сорокины Хутора	12.08.2014 г. 10:38	15.08.2014 г. 01:15	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях ГБУ СО НИИ "Жигулевские сады"	15.08.2014 г. 01:15	19753,6
КЛ-10 кВ ф.19 ГПП "СПЗ-9"	ул.Красных Коммунаров/ул.Калини на/ул.Вольская	13.08.2014 г. 11:30	13.08.2014 г. 12:00	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение на ГПП "СПЗ-9"	13.08.2014 г. 12:00	450
КЛ-10 кВ ф.7 ТП-2 "1245-УНР"	ул.Товарная/ул.Металл ургическая	20.08.2014 г. 11:50	20.08.2014 г. 12:00	Аварийное отключение в сетях энергоснабжающей организации	Отключение в сетях 1245 УНР - филиал ОАО "ГУОВ"	20.08.2014 г. 12:00	17
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	29.08.2014 г. 15:00	29.08.2014 г. 15:56	Аварийное отключение	РПВ	29.08.2014 г. 15:56	388
ВЛ-10 кВ ф.1 ПС "Выползово"	правый берег реки Волги	30.08.2014 г. 17:46	30.08.2014 г. 18:05	Переключения в сетях энергоснабжающей организации	Переключения в сетях филиала ОАО "МРСК Волги" - "СРС" ЖПО	30.08.2014 г. 18:05	116
КЛ-10 кВ ф.5 ПС "Городская-3"	ул.Ташкентская/ ул.Парадная	05.09.2014 г. 22:34	06.09.2014 г. 03:00	Повреждение КЛ	КЛ восстановлена	06.09.2014 г. 03:00	792
ВЛ-6 кВ ф.3 ПС "Полевая"	Куйбышевский р-н, ул.Центральная	16.09.2014 г. 18:15	16.09.2014 г. 19:41	Упала ветка на отпайку ВЛ-6 кВ на КТПн-308	Убрали ветку	16.09.2014 г. 19:41	372
2КЛ-10 кВ ф.5, ф.51 ПС "Городская-3"	ул.Ташкентская/ ул.Парадная	27.09.2014 г. 16:48	27.09.2014 г. 18:15	Повреждение КЛ сторонней организацией	КЛ восстановлена	27.09.2014 г. 18:15	522
<b>Всего аварий:</b>	<b>22</b>			<b>Итого недоотпуск эл. энергии:</b>			<b>31098,076</b>